

Март - 25 Ақпін

№ 6/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Қарауылкелді а.о.
Актіні толтыру орны

13.02.2024 ж.
Уақыты 17:41

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы: "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Байғанин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 06.02.2024 ж. № 6

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргіген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
БАЛЫШОВ КЕНДЕБАЙ БАҚЫТУЛЫ - Бөлім бастығы
КОШЕКБАЙ ҚАЙРАТ ЖАЙЫЛХАНУЛЫ - Аға инженер
АЛМАҒАНБЕТОВ НҰРЛЫБЕК БЕКАРЫСУЛЫ - Бас маман

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"№2 Қарауылкелді орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
"№2 Қарауылкелді орта мектебі", АКТЮБИНСКАЯ, БАЙГАНИНСКИЙ, КАРАУЫЛКЕЛДЫ, САГИ
ЖИЕНБАЕВА (УЛИЦА), 9.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 09.02.2024 - 13.02.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) бұзушылықтар анықталды

Проф бақылау кезінде өрт қауіпсіздік ережесінің бұзылғандығы анықталды.

"№2 Қарауылкелді орта мектебі"

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын таландардың тармақтары
1 Федерик	Кезекші персоналда электр энергиясы сөніп қалған жағдайда пайдаланатын электр шамдары жоқ. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 13-тармағы.	10 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектептің өрт сигнализациясы қондырғысының 2-зоны және көне оқу корпусының 4-зоны жарамсыз күйде тұр. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бектілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 6-тармағы.	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

3	Мектептің төбесіндегі ағаш конструкцияларына жүргізілген оттан қорғау өңдеуші (сінруінгі) жай-күйін тексеру сынаулары хаттамасы жасалмаған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 21 тармағы;	38 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Өрт сөндіргіштерді пайдалану және техникалық қызмет көрсету стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылмаған. (Дене-шынықтыру пәні мұғалімінің, техникалық қызметкерлердің бөлмелерінде және мектептің көне ғимаратының қазандығында өрт сөндіргіштердің шлангасы жоқ). ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 18-тармағы;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектептің көне ғимаратындағы эвакуациялау жолында пайдаланылатын «Шығу», деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз күйде тұр. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 35-тармағы;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Техникалық қызметкерлердің бөлмесінде жылытқыштың кабелі қолдан жалғанған, қорғағыш қасиеттері жойылған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға жол берген. Техникалық қызметкерлердің бөлмесінде қолдан жалғанған, қорғағыш қасиетін жоғалтқан электржұртқышты пайдалануға жол берген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86-тармағы 1-тармақшасы;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Мектептің көне ғимаратындағы физика зертханасының, шеберханасының, кіреберістің ажыратқышының (выключатель) және қойманың электр шамының сымын сығымдаусыз, дәнекерлеусіз, балқытып біріктірусіз немесе арнайы қысқыштарсыз жалғанған. Мектептің көне ғимаратындағы қоймасында және АӨД кабинетінде электр қорбының сымын сығымдаусыз, дәнекерлеусіз, балқытып біріктірусіз немесе арнайы қысқыштарсыз шіріту арқылы жалғанған. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80 бөлігі;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

8	Өрт автоматикасы жүйесінің мынадай құжаттамалары жоқ: - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттары; - техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті; - техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар-графикті; - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық; - кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары; - ұйыммен техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмелері; ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70-тармағы.;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Өрт автоматикасы қондырғысына техникалық қуалаңдыру жүргізілмеген. ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 73, 74 -тармағы.;	123 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Косеев *Косеевбай Қ. Н.*

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Отғаров Берқайрат Мұқанұлы *Отғаров*

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) паразылықтар

Отғаров Берқайрат Мұқанұлы *Отғаров*

Қосымша « » парақта

Нарожилин А. А.

«13» 02 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Қасиетерінің Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданып жатқан шарадар мен бұзушылықтарды жою мерзімін сақтайтын объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызды жүргізетін маман-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартылып бас тарту туралы дәлелді шешім қабылдайды.



«20» наурыз 2024 жыл

№ 45

Қарауылкелді ауылы

«Байганин ауданының төтенше жағдайлар бөлімі»
Республикалық мемлекеттік мекемесіне

ХАБАРЛАМА

ҚР заңнамаларын және басқа құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін
мынадай іс –шаралардың орындалуы

№	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері	Орындалуы
1	Кезекші персоналда электр энергиясы сөніп қалған жағдайда пайдаланатын электр шамдары дайындау.	Орындалды
2	Мектептің өрт сигнализациясының 2-зоначын және көне оқу корпусының 4-зоначынжарамды жұмыскүйге келтірсін.	Орындалды
3	Мектептің төбесіндегі ағаш конструкцияларына жүргізілген оттан қорғау өндеуінің жай-күйін тексеру сынаулары хаттамасын жасау керек.	Орындалды
4	Өрт сөндіргіштерді пайдалану және техникалық қызмет көрсету стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылсын.	Орындалды
5	Мектептің көне ғимаратындағы эвакуациялау жолында пайдаланылатын «шығу» деген көлемдік жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгілерін жарамды күйге келтіру.	Орындалды
6	Техникалық қызметкерлердің бөлмесінде қолдан жалғанған жылытқыштың кабелін, қорғағыш қасиеттері жойылған электр сымдары мен кабельдерін пайдаланбау керек.	Орындалды
7	Мектептің көне ғимаратындағы физика зертханасының, шеберханасының, кіре берістің ажыратқышының және қойманың электр шамының сымын сығымдау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар	Орындалды

8	аркылы жалгансын. Өрт автоматикасы жүйесінің төмендегідей құжаттамаларын дайындау керек: - өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін техникалық құралдарға паспорттары, -техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламенті, техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеудің жоспар –графигі, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі нұсқаулық, - кезекші және қызмет көрсетуші персоналдың, техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізуге жауапты адамның лауазымдық нұсқаулықтары, -ұйыммен техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы алдын ала жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмелері.	Орындалды
9	Өрт автоматикасы қондырғысына техникалық қуәландыру жүргізілсін.	Орындалды

Орындалуы туралы фото-сурет қосымша жалғанды

Мектеп директоры



Б.Онгаров

Орындаған Н.Молдагулин